

Checkliste








LANDKREIS
LUDWIGSBURG







Stand: 01.02.2026

Textteil	Fehlt	Beanstandung
Textteil fehlt, bitte nachreichen		
Allgemeine Gebäudedaten:		
- Objekt-Nr.:		
- Brandmeldeanlage-Nr.:		
- Bezeichnung, Firmenname:		
- Straße, Hausnummer		
- Postleitzahl, Ort		
- Telefon		
- Telefax		
Art der Nutzung		
Ansprechpartner mit Erreichbarkeit (Kenntnisse über das Gebäude)		
Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen i.d.R. folgende Reihenfolge: Allgemeine Objektinformation, Zusätzliche textliche Erläuterungen, Übersichtsplan, Umgebungsplan, Geschosspläne (UG->OG), Abwasserplan, ggf. Sonderpläne, Legende		
Planstand; Aktualisierungsvermerk, Planersteller		
Verteiler	Fehlt	Beanstandung
Betreiber (vor Ort in FIZ)		
- mind.1 x Papierform spritzwassergeschützt (foliert, laminiert)		
Feuerwehr (anpassen an Verteiler LK Ludwigsburg)		
- 1 x Papierform spritzwassergeschützt (foliert, laminiert)		
- 1 x CD oder USB-Stick (PDF-Format)		
Landratsamt - FB 341 Brandschutz / Kreisbrandmeisterstelle		
- 1 x Papierform (nicht spritzwassergeschützt)		
- 4 x CD - elektronischen Datenträger (PDF-Format)		
o ILS		
o KBM		
o OrgL		
o Polizei		
Stadt/Gemeinde		
- 1 x Papierform (nicht spritzwassergeschützt) oder CD oder USB-Stick		

Zusätzliche textliche Erläuterungen:	Fehlt	Beanstandung
1. Personalbestand, Nutzerzahl		
2. Regelbetriebszeiten		
3. Feuerwehr-Schlüsseldepot		
4. Erstinformationsstelle		
5. Objektfunkanlagen (Gebäudefunkanlagen)		
6. Löschwasserversorgung - Abhängige - Unabhängige		
7. Anlagen / Einrichtungen zur Löschwasserversorgung		
8. Anlagentechnischer Brandschutz - Brandmeldeanlagen - Ortsfeste Löscheinrichtungen - Rauch- und Wärmeabzugsanlagen		
9. Hinweise zur Gefährdungspotentialen - Druckgasbehälter - Sonstige Gefahrstoffe (fest,flüssig,gasförmig)		
10. Besondere Hinweise zur Energieversorgung (mit Angabe Raum, Etage, Gebäudeteil der Absperreinrichtungen)		
11. Technische Gebäudeausrüstung > Aufzüge, EDV-Anlagen, Brandmeldeanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen, Gebäudebeschreibung		
12. Gebäudebeschreibung		
13. Sonstige Informationen Sammelstelle, sonstige relevante Informationen für Einsatzkräfte		
14. Photovoltaik Anlage mit Angaben zum Trennschalter		



Übersichtsplan (formatfüllend)	Fehlt	Beanstandung
Übersichtsplan fehlt, bitte nachreichen		
Angabe des Nordpfeils		
Maßstabsleiste (Ausführungsbestimmungen des LK LB – 6.2 Maßstab)		
<ul style="list-style-type: none"> - horizontale u. vertikale Maßstabsleiste am gesamten oberen und am linken Blattrand. 10m, 20m oder 50m Maßleiste 		
Sammelstellen		
<ul style="list-style-type: none"> - mit DIN-Symbol eingezeichnet 		
Straßennamen		
<ul style="list-style-type: none"> - umliegende Straßen vorhanden 		
Zufahrten		
<ul style="list-style-type: none"> - Anbindung des Grundstücks an öffentliche Verkehrsflächen - Feuerwehr - Hauptzufahrt (großer grüner Pfeil) - Nebenzufahrten (kleine grüne Pfeile) 		
Durchfahrtsbreiten und Durchfahrtshöhen		
<ul style="list-style-type: none"> - Höhe - Breite - DIN-Symbol 		
Sperrpfosten		
<ul style="list-style-type: none"> - vorhanden - verzeichnet 		
Einfriedungen / Zaunanlage eingezeichnet		
Nicht befahrbare Flächen!		
<ul style="list-style-type: none"> - DIN-Farbe (Gelb) verwenden – RAL 1003 Signalgelb 		
Befahrbare Flächen nach DIN14090 (keine begehbaren Flächen)		
<ul style="list-style-type: none"> - DIN-Farbe (Grau) verwenden – RAL 7004 Signalgrau 		
Löschwasserentnahmeeinrichtungen		
<ul style="list-style-type: none"> - umliegenden Wasserentnahmestellen - DIN - Symbol vorhanden z.B. DN100 - Die Informationen erhalten Sie von den Stadtwerken - Es sind nicht alle Hydranten verzeichnet, diese sind zu ergänzen und mit dem Nenndurchmesser zu bezeichnen 		
Einspeiseeinrichtungen für Löschmittel in		
<ul style="list-style-type: none"> - Steigleitungen - Löschanlagen 		


Raumnutzung / Gebäudenutzung		
- Büro / Lager / Verwaltung / Produktion		
Betroffene bauliche Anlage		
- Hellelfenbein RAL 1015		
Darstellung der Nachbarschaft		
- umliegenden Gebäude / Nutzung zu bezeichnen z.B.: Wohnhaus/ Geschäftshaus/ Kindertagesstätte/ Schule/ Tankstelle		
- umliegende Gebäude grau oder schwarz schraffieren die kein Bestandteil des Feuerwehrplans sind		
		
Lage der Gebäude		
Gebäudeeingänge einzeichnen (falls nötig mit Stockwerkangabe)		
Hauptzugang Feuerwehr (großer schwarzer Pfeil)		
Nebeneingänge (kleine schwarze Pfeile)		
Aufstellflächen für Leitern		
		
- Drehleiter		
- tragbare Leitern		
- befahrbare Flächen gemäß VwV-Feuerwehrflächen		
Brandwände - RAL 3001 Signalrot		
- rote Volllinie mit Symbol Brandwand (nach DIN14034-6)		
Räume und Flächen mit besonderen Gefahren – RAL 3001 Signalrot		
- Art und Menge		
Standorte des		
- FIZ (zusammenfassend für FBF, FAT und ÜE)		
		
- FSD		
- FSE		
- Blitzleuchte		
Gebäudebezeichnung		
- Gebäudeteile mit der Geschossanzahl bezeichnet z.B. -1+E+2		
Lage Hauptabsperreinrichtungen mit Stockwerksbezeichnung		
- Wasser z.B. -1		
		
- Gas z.B. E		




		
<p>- Strom z.B. +2</p> 		
Lage und Warnhinweis		
<p>- Elektroverteilungen / Trafos / Freileitungen (mit Höhenangabe)</p>		
Photovoltaik-Anlage		
<p>- Symbole aus Ausführungsbestimmungen LK LB PV-Anlage und Trennschalter</p>  <p>oder</p>  <p>-----</p> 		
Treppenhäuser		
<p>- Treppenhaussymbole an Treppenstandort im Gebäude einfügen</p>		
Feuerwehraufzüge		
<p>- Aufzugssymbole an Aufzugsstandort im Gebäude einfügen</p>		
Symbole		
<p>Absperrschieber Fernwärme</p> 		
Aus der Legende ist alles zu entfernen was nicht im Planwerk verwendet wurde.		

Umgebungsplan	Fehlt	Beanstandung
Umgebungsplan fehlt, bitte nachreichen		
Ortsplan, Lageplan o.ä. umbenennen in Umgebungsplan		
Angabe des Nordpfeils		
Ausbreitungsradien		
- 50 m entfernen		
- 100 m		
- 250 m		
- 500 m		
- 1.000 m		
Ausbreitungssektoren		
- 12 Sektoren + Beschriftung mit Zahlen (1-12)		
Straßennamen		
- Nicht leserlich		
- Nicht alle vorhanden (im Radius von 1000m)		
Aus der Legende ist alles zu entfernen was nicht im Planwerk verwendet wurde.		

Abwasserplan	Fehlt	Beanstandung
Abwasserplan fehlt, bitte nachreichen		
Angabe des Nordpfeils		
Maßstabsleiste vorhanden		
Abwasserleitungen auf dem Betriebsgelände		
- Darstellung des Leitungsdurchmessers		
- Fließrichtungen		
- Oberflächenwasser (-schacht) - Blau		
- Schmutzwasser (-schacht) – Braun (RAL 8002)		
Kanalverläufe		
- im Gelände und deren Abfluss in die öffentliche Kanalisation		
Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung		
Abfluss „öffentlich“		
- Darstellung des Leitungsdurchmessers		
- Fließrichtungen		
- Oberflächenwasser (-schacht) - Blau		
- Schmutzwasser (-schacht) – Braun (RAL 8002)		
Kläranlage - Textfeld einfügen		
- „Angeschlossen an die Kläranlage ...“ z.B.: <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Angeschlossen an die Kläranlage Leudelsbach, Markgröningen </div>		
Aus der Legende ist alles zu entfernen was nicht im Planwerk verwendet wurde.		

Geschossplan (formatfüllend)	Fehlt / Beanstandung						
Stockwerk	UG	EG	1	2	3	4	DG
Geschossplan fehlt, bitte nachreichen							
Alle Geschosspläne in einem einheitlichen Maßstab darstellen (pro Gebäude) Abweichend: Textfeld „Abweichender Maßstab“ einfügen							
Angabe des Nordpfeils							
Maßstabsleiste – 10m Einteilung							
Schnitt – Übersichtplan  Gesamtübersicht Gebäudeteil eingefärbt in Rot oder Hellelfenbein							
Schnitt - Gebäude / Stockwerke  1.OG EG UG Stockwerk eingefärbt in Rot oder Hellelfenbein							
Bezeichnung des dargestellten Geschosses							
Bezeichnung der Raumnutzung							
- Büro / WC / Lagerfläche etc. (kein Mobiliar)							
- Lufträume entsprechend mit „Luftraum“ kennzeichnen und i.d.R. in Weiß/Hellgelb darstellen (kein Blau)							
Brandwände - RAL 3001 Signalrot							
- rote Volllinie mit Symbol Brandwand (nach DIN14034-6)							
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse (DIN-Symbole)							
Türen dürfen auch anstatt des DIN-Symbols in Textform eingetragen werden (S,30, 90, 30S, 90S)							
- Türen (mit Aufschlagrichtung einzeichnen)							
- Tore							
- Keine dichtschießenden oder selbstschließenden Türen einzeichnen							
Öffnungen ohne Feuerschutzabschlüsse DIN-Farbe (Gelb) verwenden							
- Kabelschacht, Kamin (RAL 1003)							
Zufahrten zum Grundstück eingezeichnet							
- Grüner Pfeil für Zufahrt (auf kleinem Übersichtsplan)							
- Zufahrt Tiefgarage (Hinweistext)							

Alle Zugänge / Ausgänge gekennzeichnet								
- Hauptzugang Feuerwehr - großer schwarzer Pfeil								
- Nebenzugänge - kleine schwarze Pfeile								
Rettungswege								
- horizontaler Rettungsweg (Flur) RAL 6019 Weißgrün								
- vertikaler Rettungsweg (Treppenraum) RAL 6024 Verkehrsgrün								
Treppen								
- Treppenräume								
- Treppen und deren Laufrichtung,								
- die dadurch erreichbaren Geschosse die Bezeichnung der Treppe								
- vor Ort vorhandene Treppenbezeichnung								
Aufzüge								
- Aufzugsschacht gelb eingezeichnet								
- Aufzugssymbol aus Ausführungsbestimmung Land- kreis Ludwigsburg verwenden mit Stockwerksangabe des Aufzugsmaschinenraum AMR (oder der Steue- rung Strg, falls kein AMR vorhanden)								
								
Feuerwehraufzüge								
- Aufzugsschacht gelb eingezeichnet								
- DIN-Symbol auch im Übersichtsplan -> Kontrolle								
Flächen nicht begehbar (Gelb)								
- z.B. Dächer gekennzeichnet								
Dachflächen, Dachterrassen begehbar (Lichtgrau RAL 7035) – grau einfärben								
Lufträume								
- i.d.R. Weiß und mit „Luftraum“ kennzeichnen								
Bedienstellen von brandschutz- und betriebstechnischen Anlagen								
- RWA Bedienstelle im EG und im obersten Stockwerk des Gebäudes eingetragen								
- RWA Einrichtung								
Steigleitungen								
- nass und/oder trocken								
Löschanlagen								
- ortsfeste und teilbewegliche								
- mit Angabe zur Art und Menge der Löschmittel								
- sowie deren Zentrale (z.B. Sprinklerzentrale)								

Warnhinweise							
- Räume und Bereiche in denen z.B. bestimmte Löschmittel nicht eingesetzt werden dürfen (z.B.: Symbol nicht mit Wasser löschen)							
Druckgasbehälter							
- Standorte und Mengen, Gefahrensymbole							
Sonstige Gefahrenstoffe (fest, flüssig, gasförmig)							
- Angaben über Art und Menge (in Rot darstellen)							
Haustechnischen Anlagen							
- Räume und Bereiche							
Absperreinrichtungen, Symbole nach DIN14034-6							
- Gashaupthahn, zzgl. sonst. Absperreinrichtungen 							
- Wasserhaupthahn, zzgl. sonst. Absperreinrichtungen 							
- Strom Hauptschalter, zzgl. sonstigen Unterverteilern 							
Aus der Legende ist alles zu entfernen was nicht im Planwerk verwendet wurde.							

Sonstige Bestandteile/Anmerkungen zu Feuerwehrplänen:		
Schriftfelder:	<p>In der oberen rechten Ecke ist für die Eintragung z.B. einer Registernummer oder der Seitenzahl ein Schriftfeld mit einem Mindestmaß von 30mm Breite und 10mm Höhe vorzusehen.</p> <p>Ein weiteres Schriftfeld mit den Maßen von max. 80mm Breit und max. 30mm Höhe ist in der rechten unteren Ecke für die Benennung des Objekts, Objektadresse (Straße, Hausnummer, Ort), des Erstellungsdatums und des Erstellers sowie für Änderungsvermerke (Änderungsdatum und Ersteller) vorzusehen.</p> <p>Planart (Übersichtsplan, Geschossplan) im Fettdruck.</p>	
Ausrichtung:	Die Pläne sollten nach Möglichkeit so ausgerichtet sein, dass die Hauptzufahrt bzw. der Hauptzugang am unteren Rand des Planes liegt.	
Nicht relevante Symbole entfernen:	Alle für die Feuerwehr <u>nicht</u> relevanten Symbole und Beschriftungen (Flurstücksgrenzen und -nummern, Bäume, Fahrzeuge, Mobiliar etc.) sind aus den Plänen zu entfernen.	
Seitenzahlen - im Textteil und auf allen Planseiten	Gemäß Inhaltsverzeichnis Textteil, fortlaufend, beginnend ab Seite 1.	