



Anleiterprobe mit Hubrettungsfahrzeugen der Feuerwehr

Fragebogen (Ersteinschätzung) für das Objekt und den Termin der Anleiterprobe durch den Bauherrn/Eigentümer

Vorgangsnummer

Fragestellung	ja	nein
Sind Bewohner / Mieter / Eigentümer verständigt, da unter Umständen private Bereiche / sensible Bereiche eingesehen werden können?	☐	☐
Liegen Abweichungen gemäß § 13 LBOAVO (Anforderungen Rettungsfenster) vor?	☐	☐
Rettungsfenster in der Fassade oder Dachflächenfenster?	☐	☐
Ist das Rettungsfenster innen und außen hindernisfrei erreichbar?	☐	☐
Abmessungen des Rettungsfensters im Lichten? Breite Höhe		
Ist innen ein Podest nötig, wenn das Rettungsfenster in der Dachfläche liegt?	☐	☐
Befinden sich im Anleiterkorridor Hindernisse (Bäume, Laternen, etc.)?	☐	☐
Sind Gehwege/Radwege als Aufstellfläche vorgesehen? <i>Anm. grundsätzlich dürfen Gehwege/Radwege aufgrund ihrer maximalen Belastbarkeit und der deutlich höheren Stützlast der Drehleiter nicht als Aufstellfläche vorgesehen werden</i>	☐	☐
Sind Stellplätze/Parkplätze als Aufstellflächen vorgesehen? <i>Anm. grundsätzlich dürfen Stellplätze/Parkplätze für Kraftfahrzeuge nicht als Aufstellfläche für Hubrettungsfahrzeuge vorgesehen werden</i>	☐	☐
Falls ja, welche Hindernisse befinden sich wo im Anleiterkorridor 		
Sind Bäume im Anleiterkorridor die im Laufe der Jahre ein Anleitern verhindern können?	☐	☐
Ist die Aufstellfläche bzw. der erforderliche hindernisfreie Streifen vollumfänglich nutzbar?	☐	☐
Befinden sich oberhalb der Aufstellfläche, inkl. einem seitlichen Sicherheitsbereich von 1,5 Meter, Oberleitungen, Abspannungen oder Straßenbeleuchtungen?	☐	☐
Ist Zugang / Schlüssel / Berechtigungen für eine möglich bzw. vorhanden?	☐	☐
Fotodokumentation der Aufstellfläche, Anleiterkorridor, Situation vor Ort <i>Anm. Die Fotodokumentation ist im Anhang dieses Dokuments auf Seite 2 einzufügen</i>		

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular zusammen mit der Einverständnis- / Kostenübernahmeerklärung an folgende Adresse:

Landratsamt Ludwigsburg, Geschäftsteil 341, Hindenburgstraße 40, 71638 Ludwigsburg.

oder per Mail an brandschutzdienststelle@landkreis-ludwigsburg.de



Anhang

Bilder Dokumentation

