



Vorlage VA_05/2010
zur öffentlichen Sitzung des
Verwaltungsausschusses
am 29.03.2010

An die
Mitglieder
des Verwaltungsausschusses

**Kreishausanbau
Sturmschaden pneumatisches Dach
- Auftragsvergabe -**

1. Ausgangslage:

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 30.06.2008 informierte die Verwaltung, dass bei dem Sturm am 1. und 2. März 2008 das pneumatische Dach über dem Innenhof des Neubaus beschädigt wurde. Damals lösten sich durch eine orkanartige Windböe scharfkantige Fassadenteile und verletzten vier von sieben Folienkissen. Das daraufhin von der Württembergischen Gemeinde-Versicherung (WGV) beauftragte selbstständige gerichtliche Beweisverfahren kam zu dem Ergebnis, dass die Befestigung der Fassadenbleche mangelhaft war. Inzwischen wurde dieser Mangel im Rahmen der Gewährleistung durch die verantwortliche Firma behoben. Die provisorisch reparierten beschädigten Luftkissen müssen jedoch noch ausgetauscht werden. Die WGV hat die Eintrittspflicht für den Schaden am pneumatischen Dach erklärt.

2. Konzeption - Termine

Um einen dauerhaften, mängelfreien Zustand des Daches zu erreichen, müssen die vier beschädigten Folienkissen ausgetauscht werden. Dies kann im laufenden Betrieb mit Absicherungsmaßnahmen vom Flachdach aus gemacht werden. Die Ausführung kann ab Mai erfolgen.

3. Vergabe

Die Firma Vectorfoiltec, Bremen, die das vorhandene Dach ausgeführt hat, hat für die beschriebene Maßnahme ein Angebot über 145.759,82 € vorgelegt. Das Angebot wurde von der WGV geprüft und zur Ausführung freigegeben. Die Zuständigkeit wurde mit Beschluss des Kreistages am 22.10.2004 – abweichend von der Hauptsatzung – vom Ausschuss für Umwelt und Technik auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

4. Finanzierung

Die Kosten werden von der WGV übernommen.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss beauftragt die Firma Vectorfoltec, Bremen, mit den Erneuerungsmaßnahmen am pneumatischen Dach des Kreishausanbaus zum Angebotspreis von 145.759,82 €